

设计说明二

- 板内，并不得使纸面破损，钉眼应做防锈处理并用石膏腻子抹平。
- (4) 顶面阴阳角处K100型阳角线条处理，批2遍防碱防霉耐水专用石膏找平腻子，1遍精刮腻子。抹灰面达到高级抹灰标准。抹灰表面色泽一致，当使用遮盖力不强的面料时抹灰面应为纯白色。
- (5) 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

7.2、铝方通吊顶：

- (1) 建筑原始顶面及管道喷涂灰色涂料喷涂时注意喷涂压力、速度、距离等方面控制均衡，进而保证喷涂厚度均匀一致。
- (2) 铝方通吊顶规格为50*70*1.0mm 厚，间距≤100mm，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。采用M8膨胀螺栓在顶板上固定，吊杆采用Φ8mm全丝镀锌吊杆。吊顶一般采用产品专业配套龙骨，与龙骨连接必须牢固可靠，不得松动变形。

八、专业要求

- 1、 中央空调系统由专业公司设计安装，散流器及回风百叶位置需配合装修要求并符合国家规范要求。空调管道需镀锌铁皮+橡塑保温棉，做垂直下引，保证风量。
- 2、 消防系统由消防公司设计安装。消防栓及喷淋的位置需配合装修并符合国家规范。
- 3、 强弱电系统、开关、插座、烟感器、报警器等明露的式样。颜色与接口的处理应与室内装饰统一协调。
- 4、 灯具的颜色、式样由专业厂家提辅助设计然后经甲方和设计师及监理公司认可。
- 5、 所有活动家私和设备均需专业跟进。
- 6、 如图纸内容前后发生矛盾，解释权归设计师，凡本设计未涉及的内容，均在施工中另行解决。

陕西雅视

陕西雅视展览服务有限公司

出图签章：

| 修改编号 | 修改内容摘要 | 修改日期 |
|------|--------|------|
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |
| ○ | | |

注意事项：

此图则内之设计，图则及说明之版权全属本公司所有，所有尺寸需作实地检查复核，不可以图纸尺寸量度为准。

浙商银行青岛分行
党建行史中心

| | |
|-------|-----|
| 项目负责人 | 杨宝战 |
| 审 核 | 李言 |
| 工种负责人 | 常强 |
| 设 计 | 王玺 |
| 绘 图 | 罗钊 |

| | | |
|-------|-------|----------|
| 专业 | 设计阶段： | 日期 |
| 装施 | 施工图 | 2025. 03 |
| 图纸名称： | | |
| 设计说明二 | | |
| 图纸编号： | | 修改次数： |
| 004 | | 0 |